



Høringsnotat

Afgørelse om etablering af tilbageførelsesstation for biogas - Køge.

16. januar 2026 – 2. februar 2026

Indhold

1.	Indledning og baggrund	3
2.	Parts- og myndighedshøring	3
3.	Den videre proces	3
4.	Skema over høringssvar samt bemærkninger	3

1. Indledning og baggrund

Dette høringsnotat er udarbejdet på baggrund af parts- og myndighedshøring, som blev gennemført som led i §21-afgørelsen for tilbageførelsesanlæg for biogas, Køge.

2. Parts- og myndighedshøring

Høringen blev gennemført i perioden 16. januar 2026-2. februar 2026, hvor potentielle berørte parter, foreninger og myndigheder er blevet hørt.

Der er modtaget 1 høringssvar, fra øvrige berørte parter.

De indkomne høringssvar fra høringen er blevet vurderet og besvaret i dette høringsnotat (se afsnit 4).

3. Den videre proces

Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø har gennemgået høringssvarene og vurderer, at der fortsat kan træffes afgørelse om ikke-miljøvurderingspligt for projektet.

4. Skema over høringssvar samt bemærkninger



Afsender	Resumé af høringssvar	Bygherres bemærkninger til høringssvar	SGAV's bemærkninger til høringssvar
Danmarks Naturfredningsforening	DN ønsker sikkerhed for, at de 30 m ³ vand fra trykprøvning ikke nedsives, men ledes til renseanlæg.	Efter aftale med Køge Kommune vil trykprøvevandet enten blive bortkørt eller rensset tilstrækkeligt, således det kan nedsive uden risiko for jord og grundvand. Energinet kan således garantere at trykvandet bliver bortskaffet korrekt efter anvisning fra Køge Kommune.	SGAV er ikke myndighed på denne del, så vi kan ikke give den sikkerhed DN har udtrykt ønske om. Der vurderes dog at være tale om en begrænset mængde spildevand, som vil blive vurderet af myndigheden, inden det kan afgøres, om det skal bortskaffes til spildevandsanlæg eller om det kan nedsives, og derfor finder SGAV ikke anledning til at ændre i afgørelsen, da dette allerede er nævnt.